

22 מאי 2003  
כ' אייר תשס"ג  
סימוכין: 836-03



לכבוד  
מאיר בן בסט  
מנהל תחום  
פיקוח על השרות לצרכן  
משרד התקשורת  
ת"ד 29107  
תל אביב 61290  
א.ג.

**הנדון : פנייתך שהתקבלה במשרדנו ביום 14/04/03**


סימוכין שלכם : כלליות כל/57/03

ראשית הרשה נא לי להתנצל על העיכוב במתן התשובה.

פנייה זו הועברה להתייחסות הגורמים המתאימים, ולהלן תשובתם :

- על פי הנהלים בבזק גובה הרשת העילית מעל פני הקרקע צריך להיות :
  1. בשטח עירוני או כפרי – 5 מ'.
  2. בשטח בינעירוני – 6 מ'.
  3. מעל פסי רכבת – 7 מ'.
- הנהלים של בזק מבוססים על נוהל בטיחות של משהת"ק מספר 6.1.8 מספטמבר 1974.
- חוק החשמל ביחס לגובה רשת החשמל אינו תופס ביחס לכבלי תקשורת. נהלי בזק מחמירים ביחס לגבהים המוזכרים בחוק החשמל.

לידיעתך ולשירותך בכל עת,

בכבוד רב,  
  
ליאורה ארבל  
היחידה הארצית לפניות לקוחות

העתק : מר דב כהן – ממ"ח רשת, חה"ת